



# 产品认证证书

证书编号: CQC21012291708

发证日期: 2021年04月02日

有效期至: 长期有效

**委托人名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**制造商名称** 环宇高科有限公司  
**及注册地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称** 环宇高科有限公司  
**及生产地址** 浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、规格、型号** 剩余电流动作断路器(CBAR)  
HM9SLC-630Y、HM9SLC-630LY、HM9SLC-800Y、HM9SLC-800LY;具体参数和型号解释详见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 32902-2016;GB/T 14048.2-2008

**认证模式** 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC13-462295-2017 认证规则的要求, 特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发:



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC21012291708

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

HM9SLC-630Y、HM9SLC-630LY、HM9SLC-800Y、HM9SLC-800LY;

$U_{imp}$ :12kV;  $U_i$ :1000V;

$U_e$ :AC400V; HM9SLC-800Y、HM9SLC-800LY:

$I_n$ :800A( $I_R$ :0.4 $I_n$ ~1.0 $I_n$  分级调节); HM9SLC-630Y、

HM9SLC-630LY:  $I_n$ :630A( $I_R$ :0.4 $I_n$ ~1.0 $I_n$  分级调节);

过电流脱扣器类型:电子式; 标准型: $I_{cs}$ :70kA,

$I_{cu}$ :70kA; L 型: $I_{cs}$ :36kA,  $I_{cu}$ :50kA,

$I_{cw}$ :10kA/1s;  $I_{\Delta n}$ :50mA/100mA/200mA/300mA/

400mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节(延时型/非延时型)可调; 额定剩余动作类

型:AC 型;

自动重合闸: 20s~60s; 漏电脱扣器类型: 电子式;  $I_{\Delta m}$ :25% $I_{cu}$ ; 使用类别:B 类; 极

数:3P+N(三个保护极, N 极常通, 不适用于隔离用)、4P(三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用)

# 附件



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC21012291708

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

## 型号解释

H M 9 S L C - □ □ Y / □  
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(1)企业代号

(2)塑料外壳式断路器

(3)设计序号

(4)智能型

(5)具有剩余电流保护功能

(6)具有自动重合功能

(7)额定电流(A): 630、800

(8)短路分断能力级别(标准型: 无; 低分断型: L)

(9)液晶型

(10)极数: 3N: 3P+N(3个保护极, N极不可开闭), 4P: 4P(3个保护极, N极可开闭)

# 附件



## 中国质量认证中心