



151300110071



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

CQC 标志认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他

申请编号: V2021CQC107502-835269
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CJX2-2510、CJX2-2501、
CJX2-2510N CJX2-2501N

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：交流接触器 型 号：CJX2-2510 商 标：/ 样品数量：6 台 样品来源：送样 收样日期：2021-07-08 完成日期：2021-07-20	委托人：环宇高科有限公司 委托人地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者：环宇高科有限公司 生产者地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业：环宇高科有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区								
试验结论：依据 GB/T 14048.4—2020 检验合格。									
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： CJX2-2510、CJX2-2501、CJX2-2510N、CJX2-2501N；Ith:40A；Ui:690V；AC-3:Ue:AC220V/AC380V/660V，Ie:25A/25A/18A(CJX2-2510，CJX2-2501)；AC-4:Ue:AC380V/660V，Ie:8.5A/4.4A(CJX2-2510，CJX2-2501，CJX2-2510N，CJX2-2501N)；Us:AC36V，AC110V，AC127V，AC220V，AC380V；3P； 配用的辅助触头:Ith:10A；AC-15:Ue:AC380V，Ie:0.95A；Ue:AC220V，Ie:1.6A；DC-13:Ue:DC220V，Ie:0.15A；Ue:DC110V，Ie:0.3A									
主检：张帆 日期：2021-07-20	 福建省产品质量检验研究院 2021 年 8 月 4 日								
审核：何晓芳 日期：2021-08-03									
签发：王平 日期：2021-08-04									
备注： 1.变更情况： <table><thead><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>标准换版</td><td>GB/T 14048.4—2010</td><td>GB/T 14048.4—2020</td></tr></tbody></table> 2.最近一次原认可报告编号(申请编号)：02501-17DQ846(A2017CCC0304-2694462)； 3.最近一次出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：CQC2012010304565141； 5.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。		序号	变更项目	变更前	变更后	1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020
序号	变更项目	变更前	变更后						
1	标准换版	GB/T 14048.4—2010	GB/T 14048.4—2020						

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-21DQ2633
首页	√	1	02501-21DQ2633
报告组成	√	1	02501-21DQ2633
安全型式试验报告	√	12	02501-21DQ2633-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

试验项目汇总表

[illegible]

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：福建省产品质量检验研究院

地 址：福建省福州市杨桥西路山头角 121 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码：350002

电 话：(0591)83713982 83762052

传 真：(0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net