

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号：2021980305000224



环宇高科有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

环宇高科有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少 10 年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：环宇高科有限公司  
生产者地址：浙江省温州市乐清市温州大桥工业园区  
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称：自动转换开关电器  
产品系列、型号、规格：(见附页)  
依据的标准：GB/T 14048.11-2016  
生产企业名称：环宇高科有限公司  
生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区

联系人：王春梅  
电话：0577-62888554  
电子邮箱：wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人：王春梅



自我声明时间：2022-04-26

自我声明地点：浙江乐清

生产者签章

注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

## 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021980305000224

产品系列、型号、规格:

HYT3-250,HYT5-250,HUT9-250, HYT3-320,HYT5-320,HUT9-320 Ui:1000V(主电路),400V(控制回路); Uimp:8kV(主电路),4kV(控制回路); Ue:AC400V; HYT3-250,HYT5-250,HUT9-250:Ie:100A,125A,140A,150A,160A,170A,175A,180A,200A,225A,250A; HYT3-320,HYT5-320,HUT9-320:Ie:100A,125A,140A,150A,160A,170A,175A,180A,200A,225A,250A,270A,280A,300A,315A,320A; 使用类别:AC-33iB; Icn:20kA(C型),35kA(S型),50kA(H型); Icm(峰值):42kA(C型),73.5kA(S型),105kA(H型); 电器级别:CB级;转换方式:ATSE;极数:3P,4P.

联系人: 王春梅  
电话: 0577-62888554  
电子邮箱: wangchunmei@huyu.com.cn  
指定签字人:



自我声明时间: 2022-04-26

自我声明地点: 浙江乐清

生产者签章:

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。