

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010304577231

发证日期: 2021 年 09 月 15 日

有效期至: 2031 年 03 月 16 日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、 规格、型号	交流接触器 HUC1(CJ48)-6、9、12、16; Uimp: 8kV; Ui: 690V; Ith: 20A[HUC1(CJ48)-6], 26A[HUC1(CJ48)-9], 28A[HUC1(CJ48)-12、16]; Ue: AC(220V/230V)/(380V/400V)/(660V/690V); Ie: 6A/6A/3A[HUC1(CJ48)-6], 9A/9A/3.5A[HUC1(CJ48)-9], 12A/12A/4.9A[HUC1(CJ48)-12], 16A/16A/6.7A[HUC1(CJ48)-16]; 使用类别: AC-3, AC-4; Us: AC36V, 127V, 220V, 380V/50Hz; 3P 配用的辅助触头: Ith: 10A, AC-15: 380V/0.26A、220V/0.45A, DC-13: 110V/0.27A、220V/0.14A; 1NO, 1NC
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020 年 04 月 10 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

杨志刚

签发

谢肇煦

中国质量认证中心