



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645665

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

漏电断路器

HUM18LE-63, HUM18LE-63Y, HUM18LG-63, HUB9LE-63, HUB9LE-63Y, HUB9LG-63; U_i : 500V; U_{imp} : 4kV;
 U_e : AC230V (1P+N, 2P), 400V (3P, 3P+N, 4P); I_n : 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A (一般型), 25A, 32A, 40A, 50A, 63A (S型); 瞬时脱扣类型: B型, C型, D型;
 I_{cs} : 7.5kA, I_{cn} : 10kA; $I_{\Delta n}$: 30mA, 50mA, 75mA, 100mA, 150mA, 200mA, 300mA (一般型), 50mA (S型); 额定剩余动作类型: A型, AC型 (一般型), AC型 (S型), 热磁式; $I_{\Delta m}$: 3000A; 极数: 1P+N (1个保护极, N极常通), 2P, 3P, 3P+N (3个保护极, N极常通), 4P; 1P+N, 3P+N 不适用于隔离用, 2P, 3P, 4P 适用于隔离用

产品标准和技术要求

GB/T 16917.1-2014; GB/T 16917.22-2008

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年06月20日 有效期至: 2029年06月19日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

