



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302673781

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

HUH18-125/1, HUH18-125/2, HUH18-125/3, HUH18-125/4, HUG9-125/1, HUG9-125/2, HUG9-125/3, HUG9-125/4; Ui: 500V; Uimp: 6kV; Ith: 125A; Ue: AC230V(1P), AC400V(2P, 3P, 4P); Ie: 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A; 使用类别: AC-22A; Icw: 20Ie/1s; Icm(峰值): 28.1Ie; 外壳防护等级: IP20; 极数: 1P, 2P, 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月08日 有效期至: 2029年08月07日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

