



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302673776

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关

DZ47H-125,DZ47He-125,DZ47HK-125,HYB5H-125,HUG9i-125; Ui: 500V,Uimp:6kV;Ith:
125A;Ue: AC220V/230V/240V(1P),AC230V(2P),
AC380V/400V/415V(2P,3P,4P);Ie:20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A;
Icw:1.5kA/1s;Icm(峰值): 2.5kA; 使用类别: AC-22A,AC-21B;极数:1P,2P,3P,4P.

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月08日 有效期至：2029年08月07日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

