



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307698408

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器
HUM2DL-800、HYM2LCK-800；具体参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月25日 有效期至：2029年09月24日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307698408

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HUM2DL-800、HYM2LCK-800;

U_{imp} :8kV;

U_i :1000V;

U_e :AC400V;

I_n :630A(I_R :252A/315A/378A/441A/504A/567A/630A 分级调节),

800A(I_R :320A/400A/480A/560A/640A/720A/800A 分级调节);

过电流脱扣器类型:电子式;

I_{cs} :70kA, I_{cu} :70kA, I_{cw} :10kA/1s;

$I\Delta n$: 30mA(仅非延时型, 没有自动重合闸功能)/50mA/100mA/300mA/

500mA/800mA 分级调节/AC 型;

漏电脱扣器类型: 电子式;

$I\Delta m$:25% I_{cu} ;

选择性类别:B;

3P+N(N 极常通), 4P(N 极可开闭), 3P+N 不适用于隔离用,

4P 适用于隔离用;

自动重合闸时间: 20s~60s

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司