



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307651349

**认证委托人名称及地址**

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产者名称及地址**

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称及地址**

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、型号、规格**

剩余电流动作断路器

HUM2DL-630、HYM2LCK-630、HYM1LC-630、HYM1LCK-630; Uimp: 8kV; Ui: 1000V;  
Ue: AC400V; In: 630A(IR: 0.4~1.0In 连续可调); 过电流脱扣器类型: 电子式; I $\Delta$ n: 30mA(仅  
非延时型, 没有自动重合闸功能)/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分  
级调节/AC 型; 漏电脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B; Ics: 70kA, Icu: 70kA; Icw: 10kA/1s;  
I $\Delta$ m: 17.5kA; 极数: 3P+N(N 极常通), 4P(N 极可开闭); 3P+N: 不适用于隔离用; 4P: 适用于  
隔离用; 自动重合闸时间: 20s~60s

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 11 月 18 日 有效期至: 2029 年 07 月 01 日

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2024 年 07 月 02 日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

