



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307697605

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

HUM2DL-400、HYM2LCK-400、HYM1LC-400、HYM1LCK-400；具体参数详见
附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年09月25日 有效期至：2029年09月24日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307697605

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HUM2DL-400、HYM2LCK-400、HYM1LC-400、HYM1LCK-400;
U_{imp}: 8kV;
U_i: 1000V;
U_e: AC400V;
I_n: 400A(I_R: 0.4~1.0I_n 连续可调);
过电流脱扣器类型: 电子式;
I_{cs}: 70kA, I_{cu}: 70kA;
I_{cw}: 5kA/1s;
I_{Δn}: 30mA(仅非延时
型)/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节/AC 型;
漏电脱扣器类型: 电子式;
I_{Δm}: 17.5kA;
选择性类别: B;
3P+N(N 极常通), 4P(N 极可开闭), 3P+N 不适用于隔离用, 4P 适用于隔离用;
自动重合闸时间: 20s~60s

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司