



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307694640

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

HUM2DL-160, HUM2DL-250, HYM2LCK-160, HYM2LCK-250; 参数及型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 09 月 19 日 有效期至：2029 年 09 月 18 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307694640

证书附页: 第 1 页 共 1 页

HUM2DL-160, HUM2DL-250, HYM2LCK-160, HYM2LCK-250

Inm: 250A; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8kV;

In: 160A、250A (0.4~1.0In 连续可调);

过电流脱扣器类型: 电子式;

Ics: 35kA (标准型), 50kA (高分断型);

Icu: 50kA (标准型), 70kA (高分断型);

Icw: 5kA/1s;

IΔn:

30mA (仅非延时型, 无自动重合闸功能)

/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分档可调;

漏电脱扣器的类型: 电子式; 额定剩余动作类型: AC 型;

IΔm: 25%Icu; 选择性类别: B 类;

极数: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭, 产品不适用于隔离),

4P (3 个保护极, N 极可开闭, 产品适用于隔离);

型号的解释:

HYM2LCK

HUM2DL

— □ □ □ / □
(1) (2) (3) (4) (5)

(1) HUM2DL: 普通款; HYM2LCK: 电力款

(2) 额定电流 (A): 160、250

(3) 短路分断能力级别 (标准型: 无; 高分断型: H)

(4) 无: 液晶显示; "S": 数码显示

(5) 极数: 无: 3P+N (3 个保护极, N 极不可开闭), 4P: 4P (3 个保护极, N 极可开闭)

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司