



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0098

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2024CCC0307-4493185
(任务编号)

产品名称: 剩余电流动作断路器

型 号: HUM2DL-630、HYM2LCK-630、
HYM1LC-630、HYM1LCK-630

检测机构: 福建省产品质量检验研究院



样品名称：剩余电流动作断路器 型 号：HUM2DL-630、HYM1LCK-630 商 标：/ 样品数量：3 台 样品来源：送样 收样日期：2024-07-08 完成日期：2024-07-16		委托人：环宇高科有限公司 委托人地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产者：环宇高科有限公司 生产者地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区 生产企业：环宇高科有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市温州大桥工业园区													
试验结论：依据 GB/T 14048.2—2020 检验合格。															
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： HUM2DL-630、HYM2LCK-630、HYM1LC-630、HYM1LCK-630； Uimp: 8kV; Ui: 1000V; Ue: AC400V; In: 630A(I_R: 0.4~1.0I_n 连续可调)； 过电流脱扣器类型：电子式；IΔn: 30mA(仅非延时型)/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节/AC 型；漏电脱扣器类型：电子式； 选择性类别：B；Ics: 70kA, Icu: 70kA; Icw: 10kA/1s; IΔm: 17.5kA； 极数：3P+N(N 极常通)，4P(N 极可开闭)；3P+N：不适用于隔离用；4P：适用于隔离用															
主检：高吉林 日期：2024-07-16		 福建省产品(质)量检验研究院 2024 年 9 月 4 日													
审核：张明斌 日期：2024-09-03															
签发：严平 日期：2024-09-04															
备注： 1.变更情况： <table><tr><th>序号</th><th>变更项目</th><th>变更前</th><th>变更后</th></tr><tr><td>1</td><td>增加剩余动作电流</td><td>额定剩余动作电流 IΔn:30mA(仅非延时型)/50mA/100mA/300mA/500mA/800mA 分级调节/AC 型</td><td>额定剩余动作电流 IΔn: 30mA(仅非延时型)/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节/AC 型</td></tr><tr><td>2</td><td>增加产品型号</td><td>HUM2DL-630、HYM2LCK-630</td><td>HUM2DL-630、HYM2LCK-630、HYM1LC-630、HYM1LCK-630</td></tr></table> 2.原认可报告编号：02501-18DQ017、02501-22DQ0024； 3.出具原试验报告的检测单位：福建省产品质量检验研究院； 4.原证书编号：2024010307651349； 5.示波图编号原则：S(试验波)，Y(预期波)，E(EMC 波形)；D(50kA 系统)，X(10kA 系统)，S(寿命系统)，N (120kA 系统)，Z(综合系统)，F(辅助触头系统)，RE(辐射发射)，CE(传导发射)，HA(谐波)，SZ(直流寿命系统)，NZ(直流短路系统)，ZZ(直流综合系统)； 6.此确认试验报告与原报告合并使用才有效。				序号	变更项目	变更前	变更后	1	增加剩余动作电流	额定剩余动作电流 I Δ n:30mA(仅非延时型)/50mA/100mA/300mA/500mA/800mA 分级调节/AC 型	额定剩余动作电流 I Δ n: 30mA(仅非延时型)/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节/AC 型	2	增加产品型号	HUM2DL-630、HYM2LCK-630	HUM2DL-630、HYM2LCK-630、HYM1LC-630、HYM1LCK-630
序号	变更项目	变更前	变更后												
1	增加剩余动作电流	额定剩余动作电流 I Δ n:30mA(仅非延时型)/50mA/100mA/300mA/500mA/800mA 分级调节/AC 型	额定剩余动作电流 I Δ n: 30mA(仅非延时型)/50mA/100mA/200mA/300mA/400mA/500mA/800mA/1000mA 分级调节/AC 型												
2	增加产品型号	HUM2DL-630、HYM2LCK-630	HUM2DL-630、HYM2LCK-630、HYM1LC-630、HYM1LCK-630												

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	02501-24DQ0919
首页	√	1	02501-24DQ0919-S
报告组成	√	1	02501-24DQ0919-S
安全型式试验报告	√	16	02501-24DQ0919-S
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定： P 试验结果符合要求
 F 试验结果不符合要求
 N 要求不适用于该产品， 或不进行该项试验

声 明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：福建省产品质量检验研究院

地 址：福建省福州市鼓楼区洪山镇双凤路 6 号(总部)

福建省福州市马尾经济开发区葆桢路 101 号(马尾基地)

邮政编码：350002

电 话：(0591)83713982 83762052

传 真：(0591)83753797 83710867

E-mail: dq@fcii.net