



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010307714117

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

剩余电流动作断路器

HYM1LC-630Y, HYM1LC-630S, HYM1LCK-630Y, HYM1LCK-630S; Ue: AC400V; Ui: 1000V; Uimp: 8 kV; 过电流脱扣器类型: 电子式; In: 630A; Icu: 70kA; Ics: 70kA; Icw: 10kA/1s; 漏电脱扣器的类型: 电子式; IΔ n: 30/50/100/200/300/400/500/800/1000mA 分档可调/AC 型; IΔ m: 17.5kA; 选择性类别: B 类; 极数: 3P+N(带 3 个保护极, N 极常通, 不适用于隔离); 4P(带 3 个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离); 自动重合闸时间: 20s~60s; IΔ n 为 30mA 时不适用于自动重合闸功能。

产品标准和技术要求

GB/T 14048. 2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 10 月 28 日 有效期至: 2029 年 10 月 27 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

