



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010304674637

认证委托人名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址
环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格
热过载继电器

JRS2-400、630, JRS1N-F400、F630, HUR9-400、630; U_i : 690V; U_{imp} : 8kV; U_e : 660V; I_e :
JRS2-400: 80~125A、125~200A、160~250A、200~320A、250~400A; JRS2-630: 320~500A、
400~630A; 脱扣级别: 10A; 3P; 辅助触头: 1NO1NC; U_i : 380V; U_{imp} : 6kV; I_{th} : 6A; AC-15:
 U_e/I_e : AC380V/0.26A, AC220V/0.45A; DC-13: U_e/I_e : DC110V/0.27A, DC220V/0.14A

产品标准和技术要求
GB/T 14048.4-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月12日 有效期至: 2029年08月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

