



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305674681

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

HYT3-400、HYT3-630、HYT5-400、HYT5-630、HUT9-400、HUT9-630; Uimp:12kV(主回路)、4kV(控制回路); Ui:1000V(主回路)、400V(控制回路); Ue:AC400V; HYT3-400, HYT5-400、HUT9-400: Ie: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A; HYT3-630, HYT5-630、HUT9-630: Ie: 250A, 280A, 300A, 315A, 320A, 350A, 380A, 400A, 450A, 500A, 550A, 600A, 630A; 使用类别:AC-33iB; Icm(峰值): 84kA(C型)、105kA(S型)、143kA(H型); Icn: 40kA(C型)、50kA(S型)、65kA(H型); 电器级别:CB级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月12日 有效期至: 2029年08月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

