



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305674682

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

HYT3-250, HYT5-250, HUT9-250, HYT3-320, HYT5-320, HUT9-320 Ui: 1000V(主电路), 400V(控制回路); Uimp: 8kV(主电路), 4kV(控制回路); Ue: AC400V;

HYT3-250, HYT5-250, HUT9-250: Ie: 100A, 125A, 140A, 150A, 160A, 170A, 175A, 180A, 200A, 225A, 250A;

HYT3-320, HYT5-320, HUT9-320: Ie: 100A, 125A, 140A, 150A, 160A, 170A, 175A, 180A, 200A, 225A, 250A, 270A, 280A, 300A, 315A, 320A; 使用类别: AC-33iB; Icn: 20kA(C型), 35kA(S型), 50kA(H型); Icm(峰值): 42kA(C型), 73.5kA(S型), 105kA(H型); 电器级别: CB级; 转换方式: ATSE; 极数: 3P, 4P.

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》(CNCA-C03-02:2024)的要求, 特发此证。

发证日期: 2024年08月12日 有效期至: 2029年08月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

