



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307645964

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

塑料外壳式断路器

HUM17M-63G; HUM17MA-63G: Uimp:4kV; Ui: 690V; Ue: 400V; In: 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; 过电流脱扣器类型: 热磁式 HUM17M-63G、单磁式 HUM17MA-63G; Ics=Icu=6kA; 选择性类别: A; 3P、4P: 适用于隔离用

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 06 月 21 日 有效期至: 2029 年 06 月 20 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

