



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302703332

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

上联控股集团有限公司
浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路 20 号

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关熔断器组

HH15(QSA)-630/30、HH15(QSA)-630/31、HH15(QSA)-800/30、HH15(QSA)-800/31；
Ui:1000V；Uimp:12kV；Ue：AC400V；Ith=Ie：200A、250A、315A、400A、500A、
630A（HH15(QSA)-630）；800A（HH15(QSA)-800）；额定限制短路电流：50kA；
使用类别：AC-22B；极数：3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 01 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

