



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302703333

**认证委托人名称及地址**

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产者名称及地址**

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称及地址**

上联控股集团有限公司  
浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路 20 号

**产品名称和系列、型号、规格**

隔离开关熔断器组

HH15(QSA)-160/3、HH15(QSA)-250/3、HH15(QSA)-400/3； Ui: 1000V； Uimp: 12kV； Ue: AC400V； Ith=Ie: 160A、250A、400A； 额定限制短路电流：50kA；  
使用类别：AC-23B； 极数：3P

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 01 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

