



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305703581

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

朗明电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇木山后村晨曦路2号

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

HYET3H-63□□/□、HYET5H-63□□/□；类别：AC-33A；HYET3-63□□/□、HYET5-63□□/□；类别：AC-33B；Ui：800V(主)；Ui：250V(辅)；Ith：63A；Ue：AC230V (2P) /AC400V (3P、4P)；Ie：6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A；Iq：100kA；电器级别：PC 级；转换方式：ATSE；极数：2P、3P、4P；型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年10月11日 有效期至：2029年05月20日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010305703581

证书附页: 第 1 页 共 1 页

型号的解释:

<u>HY</u>	<u>ET</u>	<u>3</u>	<u>□</u>	<u>- 63</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>/ □</u>
<u>HY</u>	<u>ET</u>	<u>5</u>	<u>□</u>	<u>- 63</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>/ □</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

(1) 企业代号;

(2) 自动转换开关电器;

(3) 设计序号: 3: 普通款, 5: 地产款;

(4) H:AC-33A; 缺省: AC-33B

(5) 壳架等级额定电流(A): 63;

(6) 开关型式: II 型 (两段式)、III 型 (三段式)

(7) 开关控制显示类型: A 型(发光二极管显示)、B 型(LED 数码管显示)、C 型(LCD 液晶屏显示)

(8) 开关极数: 2P、3P、4P

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司