



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305674680

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

自动转换开关电器

HYT3P-125; Ui: 800V(主) ; Uimp: 8kV(主)、2.5kV(控制回路); Ue: AC230V(2P)、AC400V(3P、4P); Ith: 125A; Ie: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A; 使用类别: AC-33B; Icw: 10kA/30ms; Icm(峰值): 17kA; 电器级别: PC 级; 转换方式: ATSE; 极数: 2P、3P、4P; 型号解释见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.11-2016

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 08 月 12 日 有效期至：2029 年 08 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010305674680

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号的解释：

HY T 3 P - 125 / ☐ ☐ ☐ ☐
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

- (1) 企业代码：环宇集团浙江高科股份有限公司
- (2) 产品代号：自动转换开关电器
- (3) 设计序号
- (4) 产品电器级别：PC 级
- (5) 壳架等级额定电流：125A
- (6) 极数：2—二极；3—三极；4—四极
- (7) 控制器代号：A—经济型；B—标准型
- (8) 控制器工作模式：无：电网-电网；F：电网-发电机(仅标准型可选)
- (9) 选配功能代号：W-消防联动反馈功能(仅标准型可选，经济型无该功能)

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司