



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302674101

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HR6-630/3、HR6-800/3；Uimp：12kV；Ui：1140V；Ue：AC400V/690V；HR6-630/3：
Ith=Ie：200A，250A，315A，400A，500A，630A；HR6-800/3：Ith=Ie：200A，250A，
315A，400A，500A，630A，800A；Iq：50kA；使用类别：AC-22B；3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月12日 有效期至：2029年08月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

