



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302703339

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

上联控股集团有限公司  
浙江省乐清市柳市镇岙底村中南一路 20 号

产品名称和系列、型号、规格

熔断器式隔离开关

HR17-63/3; Uimp: 12kV; Ui: 1000V; Ith=Ie:10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A; Ue: AC400V; Iq: 50kA; 使用类别: AC-23B; 极数: 3P

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 10 月 11 日 有效期至：2029 年 07 月 01 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

