



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308674654

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

有填料封闭管式熔断器

RT16-160; 熔断体的额定电压:Un:AC380V;熔断体的额定电
流:In:32,40,50,63,80,100,125,160A;分断电流:I1:120kA;分断范围类型与使用类
别:gG; 熔断体支持件的额定电压:Un:AC660V;熔断体支持件的额定电
流:In:160A;1P;Uimp:6kV

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期:2024年08月12日 有效期至:2029年08月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站(www.cnca.gov.cn)查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

