



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010308674651

**认证委托人名称及地址**

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产者名称及地址**

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称及地址**

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、型号、规格**

有填料封闭管式熔断器

RT16-3/630; 熔断体的额定电压:Un:AC660V;熔断体的额定电流:In:630A;分断电流:I1:50kA;分断范围类型与使用类别:gG; 熔断体支持件的额定电压:Un:AC660V;熔断体支持件的额定电流:In:630A;1P;Uimp:6kV

**产品标准和技术要求**

GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024)的要求,特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 12 日 有效期至: 2029 年 08 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,  
也可在认监委网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

