



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010308674650

认证委托人名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产者名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

生产企业名称及地址

环宇高科有限公司
浙江省乐清市温州大桥工业园区

产品名称和系列、型号、规格

有填料封闭管式熔断器

RT16-4/1000; 熔断体:Un: AC660V;In:800A、1000A;额定分断能力 I1: 50kA; 分断范围类型和使用类别: gG; 熔断体支持件: Un: AC660V;In: 1000A;峰值耐受电流: 50kA;极数: 1P

产品标准和技术要求

GB/T 13539.2-2015

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求, 特发此证。

发证日期: 2024 年 08 月 12 日 有效期至: 2029 年 08 月 11 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

